

LABORATORIO PROVINCIAL DE SALUD PÚBLICA

INFORME DEL LABORATORIO (1)

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: DIPUTACIÓN DE HUELVA
Localidad: Huelva

Dirección: Avda. Martín Alonso Pinzón, 9
Código Postal: Provincia: Huelva

DATOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE

Punto de Toma de Muestra: Granja escuela
F. de Recogida de Muestra: 03/11/2021
Descripción de la muestra: Agua Pozo 2. Pistachos

Localidad: Huelva

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de muestra: 2670 / 2021
Programa: R.V.S. Aguas de Consumo
Naturaleza: Aguas de Consumo
Legislación: Real Decreto 140/2003
Envase: Frasco de plástico
F. Recepcion L.S.P: 03/11/2021

Acta: -- Documentación: Correo electrónico

Nº de unidades: 1 Tipo de muestra: -
F. Ini. Análisis: 03/11/2021 F. Fin Análisis: 09/11/2021

DATOS DEL ANÁLISIS

Perfil analítico: Físico-Químico

| n | Parámetro | Resultado | Unidad | Límite | F. Fin | PT | Técnica |
|---|-----------------------|-----------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| 1 | *Amonio | 0.30 | mg/l | | 03/11/2021 | PT-512 | E.UV-V |
| 1 | *Calcio | 54,6 | mg/l | | 09/11/2021 | - | Valoración |
| 1 | *Cloro Libre Residual | 0.0 | mg/l | | 03/11/2021 | PT-517 | Valoración |
| 1 | Conductividad 20°C | 339 | µS/cm | | 03/11/2021 | PT-506 | Electrometría |
| 1 | *Dureza | 310 | mg/l | | 09/11/2021 | - | Valoración |
| 1 | *Fosfatos | 0.035 | mg/l | | 04/11/2021 | - | E.UV-V |
| 1 | *Hierro | 694 | µg/l | | 04/11/2021 | PT-521 | E.UV-V |
| 1 | *Magnesio | 40,8 | mg/l | | 09/11/2021 | - | Valoración |
| 1 | *Manganeso | < 10 | µg/l | | 04/11/2021 | PT-522 | E.UV-V |
| 1 | *Nitrato | 29 | mg/l | | 04/11/2021 | - | E.UV-V |
| 1 | *Nitrito | 0,014 | mg/l | | 03/11/2021 | - | E.UV-V |
| 1 | pH | 8,0 | - | | 03/11/2021 | PT-505 | Electrometría |
| 1 | *Sulfatos | 149 | mg/l | | 04/11/2021 | - | Valoración |

Notas:

- El presente informe sólo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio.
- Los valores de incertidumbre, se han calculado con factor de cobertura k=2 e intervalo de confianza 95%.
- La toma de muestras se lleva a cabo por personal ajeno al Laboratorio, el mismo no se hace responsable de la información recibida .
- Los informes marcados con *, no se encuentran amparados por el alcance de acreditación.

Observaciones:

Las determinaciones se han realizado filtrando previamente la muestra.

VºBº
EL DIRECTOR DEL LABORATORIO
José Antonio Guzmán Morgaz

Fecha de emisión: 09/11/2021
RESPONSABLES TÉCNICOS
Isabel Mora Prieto

¹ Carretera Hospital Infanta Elena, s/n (Pabellón Los Álamos, bajo) 21007 HUELVA Tel. 959011300 Fax. 959011308
F-835 Ed 01

| | | | |
|---|--------------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de Verificación: VH5DPXECZY2UT5Q4D6CWSHAFW9P726. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | | | |
| FIRMADO POR | JOSE ANTONIO GUZMAN MORGAZ | FECHA | 09/11/2021 |
| | ISABEL MORA PRIETO | | |
| ID. FIRMA | VH5DPXECZY2UT5Q4D6CWSHAFW9P726 | PÁGINA | 1/1 |

